

Schachtenrauchung und Belüftung



Bauvorhaben / Objekt

Anfrage Bestellung

Schachtabmessungen:

Breite (cm):

Tiefe (cm):

Förderhöhe (cm):

Erforderlichen geometrischer freier Querschnitt für die Lüftung und Rauchableitung des Aufzugsschachts (m^2):

Triebwerksraum oben Triebwerksraum unten

Einzelschacht

Ausführung als Feuerwehraufzug mit Überdruckanlage? Ja Nein

Duplex- oder Triplexgruppe

Art der Schachtabtrennung:

Luftdurchlässigkeit der Schachtabtrennung $\geq 72\%$

Anzahl geplante Öffnungen zur Lüftung und/oder Rauchableitung
je Aufzug oder Gruppe:

Stingl GmbH, Dimbacher Str. 25, 74182 Obersulm, vertrieb@stinglonline.de, 07134 / 13797-33
Stingl Systems GmbH, Dimbacher Str. 25, 74182 Obersulm, export@stinglonline.de, +49 (0) 7134 / 13797-13

Vorhandene Rohbauöffnung in LxB (mm):

noch nicht geplant

Positionierung der Öffnung:

Schachtkopfdecke Seitenwand

Seitenwand: Soll ein Wetterschutz angeboten werden? Ja Nein

Brandüberwachung: Brandüberwachung durch eigenen Rauchmelder
 Brandüberwachung im Aufzugsschacht durch BMA.
Kontakt von der BMA zur Schachtentrauchung erforderlich (potentialfrei)

Kommentar:

Firma:

Name, Vorname:

E-Mail:

Datum:

Stingl GmbH, Dimbacher Str. 25, 74182 Obersulm, vertrieb@stinglonline.de, 07134 / 13797-33
Stingl Systems GmbH, Dimbacher Str. 25, 74182 Obersulm, export@stinglonline.de, +49 (0) 7134 / 13797-13