

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 60158422

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*

Längstens gültig bis

Latest expiration date

0010--21250870 003

31.08.2026

(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Stingl GmbH
Dimbacher Str. 25
74182 Obersulm
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Stingl GmbH
Dimbacher Str. 25
74182 Obersulm
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*

DIN EN 12811-1/03.04
AfPS GS 2019:01 PAK

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Sondergerüst (Temporäres Einhängegerüst für Aufzugschächte)

Bezeichnung: mobil Pano

7

Verwendung: Temporäres Einhängegerüst für Aufzugschächte.
Lastklasse 4
Verkehrslast: 3kN/m²

Maximalausführung Maße (2 Breiten 700mm/1000mm):
L x B x H (mm): 2200 x 700/1000 x 2400
Hauptprofilquerschnitte der Kunststoff-Profileteile (mm):
60 x 60 x 4; 50 x 50 x 4
Belagflächen BxHxt (mm): 250x50x7 (Doppel-U); 130x50x7 (U);

Werkstoff:
GFK: Isophthalsäure-Polyesterharz mit Glasfaseranteil 65%.
Stahlteile: S235 (früher St37) Feuerverzinkt.

Das Gerüst kann als Variante nur mit unterer Ebene oder mit unterer Ebene oder mit 2 Ebenen übereinander aufgebaut werden.

Ersetzt Zertifikat S_60112156.

ANLAGE (Appendix): 1, Seiten 1-3

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde. Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des Produktsicherheitsgesetzes.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. Product and production fulfill par § 20 of the Product Safety Law.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 18.08.2021 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. F. Hövel